



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224

Rozhodnutí o autorizaci č. 11/2023 ze dne 7. srpna 2023

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU
č. 08 0216 V/AO/i

V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb. (NV 163), Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

Trubky a oblouky SafeTech RC s dvouvrstvou stěnou z materiálu PE 100 RC (Eltex TUB 121 N6000, Hostalen CRP 100 Resist CR black, LITEN PL60-006/ Hostalen CRP 100 Resist CR blue, Eltex TUB 124 N6000, Eltex TUB 125 N6000) nebo jednovrstvé z materiálu PE 100 RC (Eltex TUB 121 N6000, Hostalen CRP 100 Resist CR black, LITEN PL60-006) pro pokládku nových nebo sanaci stávajících tlakových rozvodů pitné vody a kanalizačních řádů, trubky: d 32 mm – d 630 mm, SDR 11 a SDR 17 oblouky: d 90 mm – d 225 mm, SDR 11 a SDR 17

uváděného na trh společností

WAVIN Czechia s. r. o.

Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Česká republika

DIČ: CZ27560597

z místa výroby

Wavin GmbH

Borweg 10, 39448 Börde-Hakel, Německo

přezkoumala předložené podklady, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly výrobků a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované v určené normě **ČSN EN 12201-2:2024**.

Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky dodávané na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými technickými normami a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3, NV 163.

Certifikát byl vydán na základě Protokolu o certifikaci č. **795200297/2025** ze dne 20. 10. 2025, který obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo normách, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či způsob kontroly výrobků výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají normám podle ustanovení §5, výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Vydáno ve Zlíně: **31-03-2008**

Změna i): **20-10-2025**

(Nahrazuje certifikát č. 08 0216 V/AO/h ze dne 19-05-2025)



Mgr. Jiří Heš

představitel Autorizované osoby č. 224