



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name**WAVIN FRANCE SAS**ZI LA FEUILLOUSE BP 5
03150 VARENNES SUR ALLIER
FranceSite(s)
Site(s)Pologne - 64-320 BUK - WAVIPB01
France - 03150 VARENNES SUR ALLIER - WAVIFV01

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation
Name**TEGRA 800**Conformité
ConformityLes caractéristiques certifiées NF permettent de garantir la durabilité, la mise en œuvre et les performances des réseaux (en savoir +) :**Domaine d'emploi** : Regards thermoplastiques utilisés sous chaussées, trottoirs et espaces verts y compris en présence de nappe phréatique**Norme produit de référence** : NF EN 13598-2**Dimensionnement** : Hauteur max fil d'eau certifiée jusqu'à **3 m****Mise en œuvre** : Fascicule 70-I**Durée de vie de référence (DVR)** : 50 ans

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 25-01-RG5-02 du 26/01/2026

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 25-01-RG5-01

Décision d'admission initiale / Admission decision du 30/03/2022

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done atDate de décision : **26/01/2026**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON


En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Référentiel de certification / Certification reference system

NF - Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques (NF442) /

Thermoplastic material drain or sewer system operating without pressure



N° 25-01-RG5-02

Publié le / Issued on: 26/01/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Ce certificat n'est valide que pour l'association des composants (fonds - rehausses - dalle de répartition) du présent certificat.

Ces regards sont occasionnellement visitables.

REGARDS DANS LES ZONES DE CIRCULATION ET RÉSEAUX ENTERRÉS PROFONDÉMENT /

Manholes in traffic areas and deeply buried networks

Dalle de répartition du système / Concrete slab

Matière première / Raw material : **Béton** / Concrete

DN (mm)	Epaisseur (mm)
DN	Wall thickness
1200	330

REGARDS DANS LES ZONES DE CIRCULATION ET RÉSEAUX ENTERRÉS PROFONDÉMENT /

Manholes in traffic areas and deeply buried networks

Réhausses / Riser

Matière première / Raw material : **PP**

Mode de fabrication / Production mode : **Extrudé** / Extruded

Usine / Factory : **Buk**

Diamètre intérieur minimal (mm)	Hauteur (mm)
Minimal inside diameter (mm)	Height
800	1200
800	2400
800	3600
800	6000

REGARDS DANS LES ZONES DE CIRCULATION ET RÉSEAUX ENTERRÉS PROFONDÉMENT /

Manholes in traffic areas and deeply buried networks

Jonction élément de fond réhausse / Connection

Matière première / Raw material : **PP**

Mode de fabrication / Production mode : **Injeté** / Injected

Usine / Factory : **Buk**



N° 25-01-RG5-02

Publié le / Issued on: 26/01/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

REGARDS DANS LES ZONES DE CIRCULATION ET RÉSEAUX ENTERRÉS PROFONDÉMENT /

Manholes in traffic areas and deeply buried networks

Éléments de fond / Base

Matière première / Raw material : PP

Mode de fabrication / Production mode : Façonné / Shaped

Usine / Factory : Varennes sur Allier

Diamètre intérieur minimal (mm)	Nombre d'entrées	Angle	DN Entrées (mm)	DN Sortie (mm)	Hauteur (mm)	Nota
Minimal inside diameter (mm)	Number of inlets	Angle	Inlets DN	Outlets DN	Height	Note
800	1	90°	160	160	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	3	90°-180°-270°	200	200	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	3	135°-180°-225°	200	200	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	3	90°-180°-270°	160	160	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	3	135°-180°-225°	160	160	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	2	180°-270°	200	200	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	2	90°-180°	200	200	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	2	180°-270°	160	160	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	2	90°-180°	160	160	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	180°	200	200	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	150°	200	200	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	120°	200	200	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	90°	200	200	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	180°	160	160	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	150°	160	160	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	120°	160	160	800	Rotules angle maximum 7.5°
800	3	90°-180°-270°	315	315	850	Rotules angle maximum 7.5°
800	3	90°-180°-270°	250	250	850	Rotules angle maximum 7.5°
800	2	180°-270°	315	315	850	Rotules angle maximum 7.5°
800	2	90°-180°	315	315	850	Rotules angle maximum 7.5°
800	2	180°-270°	250	250	850	Rotules angle maximum 7.5°
800	2	90°-180°	250	250	850	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	180°	315	315	850	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	150°	315	315	850	Rotules angle maximum 7.5°



N° 25-01-RG5-02

Publié le / Issued on : 26/01/2026

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

REGARDS DANS LES ZONES DE CIRCULATION ET RÉSEAUX ENTERRÉS PROFONDÉMENT /

Manholes in traffic areas and deeply buried networks

Éléments de fond / Base

Matière première / Raw material : PP

Mode de fabrication / Production mode : Façonné / Shaped

Usine / Factory : Varennes sur Allier

Diamètre intérieur minimal (mm)	Nombre d'entrées	Angle	DN Entrées (mm)	DN Sortie (mm)	Hauteur (mm)	Nota
<i>Minimal inside diameter (mm)</i>	<i>Number of inlets</i>	<i>Angle</i>	<i>Inlets DN</i>	<i>Outlets DN</i>	<i>Height</i>	<i>Note</i>
800	1	120°	315	315	850	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	90°	315	315	850	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	180°	250	250	850	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	150°	250	250	850	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	120°	250	250	850	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	90°	250	250	850	Rotules angle maximum 7.5°
800	1	180°	400	400	890	Rotules angle maximum 7.5°

REGARDS DANS LES ZONES DE CIRCULATION ET RÉSEAUX ENTERRÉS PROFONDÉMENT /

Manholes in traffic areas and deeply buried networks

Echelle / Ladder

Usine / Factory : Buk

Hauteur (mm)
<i>Height</i>
4030
5230

le futur en construction

Les échelles sont découpables selon la hauteur totale du regard.