

Dagvatten
Datablad

Wavin Certaro Substrat 1000



wavin

An Orbia business.

Wavin Certaro Substrat 1000

Produktbeskrivning

Wavin Certaro Substrate är en kombinationslösning för rening av dagvatten. Kombinationen av Certaro sedimentationssystemet och det aktiva substratet FerroSorp® Plus med utbytbart filtermagasin gör systemet möjligt att avlägsna både suspenderade och lösta ämnen.

Certaro Substrat är särskilt lämplig för rening av dagvatten från metaltak, hängrännor och andra konstruktioner där metaller som zink och koppar kan lakas ut samt för retention av lätta vätskor/oljekomponenter.

Teknisk information

Generellt	
Retention av (Sediment Plus)	Sediment och sedimentbundna ämnen inklusive PAH, zink, koppar, bly, fosfor, kväve
Retention av (Substrat)	Lösta metaller (zink, koppar)
Diameter, brunnar	Ø1000 mm
Diameter, rör	Ø800 mm
Material	Polypropylen (PP)
Färg	Svart
Konstruktion/tätningar	
Utloppsbrunnar	Ø1000, Ø600 uppföring
Korrugerat stårrör vid inlopp	Ø425 mm
Substratbehållare	30 kg Substrat FerroSorp® Plus fördelat i två behållare
Utloppsbrunn (Substrat)	Utlopp Ø315, Ø600 uppföring
Ytterligare data	
Inlopp	Ø200-400 mm
Anslutningsyta	Upp till 1 600 m ² (2 000 m ² *)
Max installationsdjup	6 m
Underhållsintervall	Minst vart 4:e år
Godkännande och standarder	
EN-standarder	EN 13476-3
Tätningaringar	EN-681
Riktlinjer	DWA-M 153/DWA-A 102
Verifiering	IKT testrapport, godkänd och verifierad av Teknologisk Institut
Godkännanden	DIBt Z-42.1-313

* Max värde utan DIBt godkännande.



Wavin nr.	RSK Nr.	Beskrivning
6102985	5622044	Certaro Substrat 1000



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin | Kjulamön 6 | 635 06 Eskilstuna | Telefon +46 (0)16-541 00 00
Internet www.wavin.se | E-post kundservice.se@wavin.com

© 2026 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

