



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.  
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11  
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323  
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48  
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it  
web site: www.laboratoriolapi.it

Reg. 305/2011  
Notified Body N°0987

## ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION ASSESSMENT ACL/2055/25/CPR/---

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR); si stabilisce che:

When applicable the following document has been issued in compliance with the Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation – CPR), it has been stated that the construction product :

### RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT N°. 2055.ODC0050/25

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behalf of  
**WAVIN ITALIA S.p.A.**

Via Boccalara, 24 - 45030 Santa Maria Maddalena (RO)

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE / Trade name of the material  
**Wavin PE**

DESCRIZIONE DEL MATERIALE / Description of the material  
Tubo e raccordo rigido in materiale plastico di colore nero.  
Rigid pipe and fitting made of plastic material of black colour.

METODI DI PROVA / Test methods  
**UNI EN ISO 11925-2:2020 and UNI EN 13823:2022**

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard : N/A

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard  
**UNI EN 13501-1: 2019**

Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification  
(Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione)

### CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION

**D - s3, d0**

La classificazione sopra riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:

**Libero, non in contatto diretto con alcun substrato secondo EN 15012 Annex A, Tabella ZA1.**

The above reported classification is valid for the following actual end use:

**Free standing, not in direct contact with any substrate according to EN 15012 Annex A Table ZA1.**

Il Laboratorio non è stato coinvolto nella attività di campionamento. / The Laboratory not has been involved in sampling activity.

Prato, 19/11/2025

Il Responsabile Certificazione

Il Direttore del Laboratorio

The Certification Manager

The Director of the Laboratory

Valid until: 18/11/2030

David Borsini

Luca Ermini

**Nota:** Il presente documento perderà di validità a seguito di qualsiasi variazione inerente i componenti dei materiali, la denominazione commerciale, i dati del Richiedente, le modalità e/o luogo di produzione, aggiornamento normativo, ecc. Sarà cura dell'interessato richiedere un aggiornamento del documento. Infine, si ricorda che se non esplicitamente indicato nello Standard di Prodotto a cui le prove si riferiscono i Rapporti di Prova non hanno scadenza. Il Laboratorio potrà richiedere al rinnovo dalla Attestazione una verifica sperimentale per la conferma dei risultati ottenuti.

**Note:** This document will lose validity as a result of any changes regarding the components of the materials, the trade name, the data of the Sponsor, mode and/or place of production, regulation updates, as so on. It will be care of the Applicant to require an update of the document. Please note that if not explicitly stated in the Product Standard to which the tests relate the Test Reports do not expire. The Laboratory may request at the renewal of the Attestation a verification to confirm the results obtained.



The European Group  
of Organizations for Fire Testing  
Inspection and Certification

Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

Il presente documento non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di LAPI S.p.A.