

Tipo bandymo sertifikatas

DW-8803CU0490
registracijos numeris

| | |
|--|--|
| Taikymo sritis | Vandens tiekimo produktai |
| Sertifikato savininkas | „Wavin“ GmbH Kunststoff-Rohrsysteme Industriestraße 20, D-49767 Twist |
| Platintojas | „Wavin“ GmbH Kunststoff-Rohrsysteme Industriestraße 20, D-49767 Twist |
| Produkto kategorija | Montavimo sistemos su specialiais vamzdžiais (PN 10): daugiasluoksnės vamzdynų sistemos, naudojamos karštam ir šaltam vandeniui tiekti pastatų viduje (8803) |
| Produkto aprašymas | Daugiasluoksnė vamzdynų sistema, susidedanti iš plastikinių presuojamų jungiamųjų detalių (PPSU) ir PE-Xc/Al/PE-HD arba PE-RT/Al/PE-RT vamzdžių. |
| Modelis | <i>Wavin TIGRIS K5</i> |
| Bandymo ataskaitos | Laboratorinė kontrolė: 2024-12-09 RA7319.238413.24 (SKZ) Tipinio pavyzdžio bandymas: 2019-12-19 129085/18-11 (SKZ) Tipinio pavyzdžio bandymas: 2019-08-07 129085/18-VIII (SKZ) Tipinio pavyzdžio bandymas: 2019-05-29 129085/18-IV (SKZ) |
| Bandymų pagrindas | DVGW GERT PEG-W001 (2021-03-31) DVGW CERT ZP 8803 (2018-03-05) DIN CEN ISO7TS 21003-7 (2019-09-01) UBA BWGL metalai: Pagrindinės medžiagos (2024-06-10) UBA ELASTOM (2016-03-16) UBA KTW-BWGL (2022-03-07) DVGW W 270 (2007-11-01) |
| Sertifikato galiojimo laikas/ bylos Nr. | 2029 12 05 / 24-0904-WNV |

2024-12-07 LeA-1/2 /Parašas/
Data, darbuotojas, puslapis, sertifikavimo įstaigos vadovas

/Logotipas/
Vokietijos sertifikavimo
įstaiga
D-ZE-16028-01-00

„DVGW CERT“ GmbH
Sertifikavimo institucija
Joseph-Wirmer-Str. 1-3, 53123 Bona
Tel. +49 228 91 88-888
Faks. +49 228 9188-993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Tipas | Techniniai duomenys | Pastabos |
|-----------------|------------------------------------|---|
| Wavin TIGRIS K5 | Nominalus skersmuo: 16,0 x 2,00 mm | Presuojamas kontūras: B / N / TH / U / UP |
| Wavin TIGRIS K5 | Nominalus skersmuo: 20,0 x 2,25 mm | Presuojamas kontūras: B / H / TH / U / UP |
| Wavin TIGRIS K5 | Nominalus skersmuo: 25,0 x 2,50 mm | Presuojamas kontūras: H / TH / U / UP |
| Wavin TIGRIS K5 | Nominalus skersmuo: 32,0 x 3,00 mm | Presuojamas kontūras: B / H / TH / U / UP |
| Wavin TIGRIS K5 | Nominalus skersmuo: 40,0 x 4,00 mm | Presuojamas kontūras: H / TH / U |

Sertifikuotos dalys / medžiagos

| Registracijos numeris | Dalis (produkto tipas) | Modelis / tipas | Gamintojas |
|-----------------------|---|---|--|
| HW-0804DN0171 | Elastomerinės dalys, produktų grupė P2 | 70 EPDM B1 -4771 / sandarikliai | „Bode“ GmbH |
| HW-1011D00280 | Kompozitinis produktas, produktų grupė P1 | PPSU, EPDM / Wavin Tigris K5 Presuojamos jungtys / Presuojamos jungtys Tigris K5 | „Wavin“ GmbH Kunststoff-Rohrsysteme |

Naudojimo instrukcijos / Pastabos

Taikymo klasė ir leistinas darbinis slėgis pagal EN ISO 21003-7:
2 klasė / 10 barų

Rekomenduojamos jungiamosios detalės: plastikinės presuojamos jungiamosios detalės (PPSU), gamintojas: „Wavin“ GmbH
Kunststoff-Rohrsysteme, D-49767 Twist

Rekomenduojami vamzdžiai: daugiasluoksniai vamzdžiai PE-Xc/AI/PE-HD, dydžiai nuo 16 iki 40 mm, gamintojas: „Multilayer
Pipe Company“ Sp. z.o.o.

Rekomenduojami vamzdžiai: daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AI/PE-RT, dydžiai nuo 16 iki 25 mm, gamintojas: „Multilayer
Pipe Company“ Sp. z.o.o.

Funkcija „nepresuota – nehermetiška“ patvirtinta pagal DVGW W 534-(P) (2015-07-01) 4.3. punktą

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 235 str. apie baudžiamąją atsakomybę man žinomas.
Dokumentą išvertė UAB „Baltic Translations“ vertėja Lina Valentiniene
Vertimas visiškai atitinka originalą.

UAB „Baltic Translations“, įm. kodas: 300653285, Šilutės pl. 51-3, LT-94105, Klaipėda
mob. +37065079727, el. paštas: info@baltictranslations.lt
www.baltictranslations.lt

