

hL = Asennussyvyys maan pinnalta lähtöyhteen vesijuoksuun (X)

hL = Max. 1600 mm


hL = Max. 2100 mm

hL = Max. 2600 mm

Kaivo no: _____	TEL - säätöputki $\varnothing 500$
Lähtöyhte: D160/110	Lisävarusteena: D110 puhdistusputki <input type="checkbox"/> Vesilukko <input type="checkbox"/>
Lietetilavuus	H1= Lähtöyhteen korko pohjasta Vol. 150 dm ³ H1= 750 mm
Valurautakansisto $\varnothing 500$, sadevesikansi, Standardi EN124	
Kansiluokka D400 (40 tn)	
Lisävarusteena: Jäätymissuoja <input type="checkbox"/>	

Huomautukset: _____

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin Finland Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

Piiirustuksen sisältö: SVK 560/500 D160/110, V150			Piiirustuslaji: ASIAKASKUVA	
Suunn. MK/JP/JS	Hyv. MK 02.03.2022	Piiir.no 08TB01as	Piiiväys: 03.01.2022	Mittakaava:
Rakennus kohde:			 WAVIN FINLAND Oy VISIOKATU 1 33720 TAMPERE FINLAND puh. 020 1285200 info.fi@wavin.com	