



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
 Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
 e - mail: lapi@laboratoriolapi.it
 web site: www.laboratoriolapi.it

Reg. 305/2011
Notified Body N°0987

ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION ASSESSMENT
ACL/985/23/CPR/---

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR); si stabilisce che:

When applicable the following document has been issued in compliance with the Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation – CPR), it has been stated that the construction product :

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT
N°. 985.0DC0050/23

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behalf of
WAVIN ITALIA S.p.A.

Via Boccalara, 24 - 45030 S. MARIA MADDALENA (RO)

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE / Trade name of the material
Wavin ED-Tech

DESCRIZIONE DEL MATERIALE / Description of the material
 Tubo rigido in materiale plastico di colore grigio all'esterno e bianco all'interno.
Rigid pipe in grey plastic material on the outside and white on the inside.

METODI DI PROVA / Test methods

UNI EN ISO 11925-2:2020 and UNI EN 13823:2020

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard : N/A

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard
UNI EN 13501-1: 2019

Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification
 (Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione)

CLASSIFICAZIONE / Classification

D - s3, d0

La classificazione sopra riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:
montaggio e fissaggio richiamato da EN 15012: 2007, limitatamente alla sola condizione con bordi protetti e non suscettibili di essere attaccati dalla fiamma.

The above reported classification is valid for the following actual application:
mounting and fixing system as recalled by EN 15012: 2007, with limitation to the sole condition of mounting and fixing with edges protected and not susceptible to be attacked by the flame.

Il Laboratorio non è stato coinvolto nella attività di campionamento.
The Laboratory not has been involved in sampling activity.

Prato, 19/06/2023

Valid until: 18/06/2028

Il Responsabile Certificazione
The Certification Manager
 David Borsini

Il Direttore del Laboratorio
The Director of the Laboratory
 Luca Ermini



Nota: Il presente documento perderà di validità a seguito di qualsiasi variazione inerente i componenti dei materiali, la denominazione commerciale, i dati del Richiedente, le modalità e/o luogo di produzione, aggiornamento normativo, ecc. Sarà cura dell'intestatario richiedere un aggiornamento del documento. Infine, si ricorda che se non esplicitamente indicato nello Standard di Prodotto a cui le prove si riferiscono i Rapporti di Prova non hanno scadenza. Il Laboratorio richiede al rinnovo dalla Attestazione una verifica sperimentale per la conferma dei risultati ottenuti.

Note: This document will lose validity as a result of any changes regarding the components of the materials, the trade name, the data of the Sponsor, mode and/or place of production, regulation updates, as so on. It will be care of the Applicant to require an update of the document. Please note that if not explicitly stated in the Product Standard to which the tests relate the Test Reports do not expire. The Laboratory may request at the renewal of the Attestation a verification to confirm the results obtained.



Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.