



Nummer	68282/03	Vervangt	68282/02
Datum van uitgifte	01/11/2020	Scope	KE 58
Contractnummer	Q95/007	Pagina	1-3

productcertificaat

Slagvast PVC aanboorzadels & blaasgatzadels

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa Nederland B.V. uitgevoerde controles, worden de door

Wavin Nederland B.V.

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het GASTEC QA keur, bij aflevering geacht te voldoen aan de GASTEC QA keuringseis 58 voor "Zadels met klampverbinding van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC)" van Februari 2018.

Ron Scheepers
Kiwa

Dit certificaat is afgegeven in overeenstemming met het Kiwa reglement voor Certificatie 2017.

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Leverancier

Wavin Nederland B.V.
J.C. Kellerlaan 8
7772 SG Hardenberg
Postbus 5
7770 AA Hardenberg

T +31 523 - 28 81 65
www.wavin.com



CERTIFICAAT

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 4400
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Nummer	68282/03	Vervangt	68282/02
Datum van uitgifte	01/11/2020	Scope	KE 58
Contractnummer	Q95/007	Pagina	2-3

Slagvast PVC aanboorzadels & blaasgatzadels

PRODUCTSPECIFICATIE

Slagvast PVC aanboorzadels.

Aansluitbeugels in de volgende maten:

ø 50 mm x G 1½" cil.	ø 200 mm x G 1½" cil.
ø 63 mm x G 1½" cil.	ø 200 mm x G 2" cil.
ø 75 mm x G 1½" cil.	ø 250 mm x G 1½" cil.
ø 90 mm x G 1½" cil.	ø 250 mm x G 2" cil.
ø 110 mm x G 1½" cil.	ø 250 mm x G 2½" cil.
ø 125 mm x G 1½" cil.	ø 315 mm x G 1½" cil.
ø 160 mm x G 1½" cil.	ø 315 mm x G 2" cil.
ø 160 mm x G 2" cil.	ø 315 mm x G 2½" cil.

Uitgevoerd met:

- gasaansluitstuk, type GLW, met steekverbinding voor PE buizen SDR 17,6 en 11 in de volgende afmetingen:

G 1½" x 25 mm.

G 1½" x 32 mm.

G 1½" x 40 mm.

- gasaansluitstuk trekvast, type GLW, voor PE buis

in de volgende afmetingen:

G 1½" x 25 mm PE, SDR 11 en SDR 17,6.

G 1½" x 32 mm PE, SDR 11 en SDR 17,6.

G 1½" x 40 mm PE, SDR 17,6.

G 1½" x 50 mm PE, SDR 17,6.

G 2" x 63 mm PE, SDR 17,6.

- blaasgatopzetstukken, type GLW, in de volgende afmetingen:

opzetstuk BG 1½".

opzetstuk BG 2".

opzetstuk BG 2½".

TOEPASSING EN GEBRUIK

Zadels met klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) bestemd voor slagvast PVC leidingsystemen voor ondergrondse gasdistributie van aardgas met een maximale bedrijfsdruk van 200 mBar.

Nummer	68282/03	Vervangt	68282/02
Datum van uitgifte	01/11/2020	Scope	KE 58
Contractnummer	Q95/007	Pagina	3-3

MARKERING

- GASTEC QA, GASTEC QA logo of trademark
- Naam of merk fabrikant
- Materiaalsoort
- Nominale aansluitmaat van de hoofdleiding en de nominale aansluitmaat van de aansluitleiding op het aansluitstuk
- Bij aansluitingen voor PE-aansluitleidingen moet tevens de SDR-aanduiding van de aan te sluiten buis van PE worden aangegeven indien de koppeling niet voor universeel gebruik geschikt is
- Klampen: maat en schuifrichting
- Productieperiode

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij de aflevering:

- Geleverd is wat is overeengekomen;
- De markering en wijze van markering juist zijn;
- De producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe Kiwa Nederland B.V. of de Kiwa website.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat neem dan contact op met de leverancier en zo nodig met Kiwa Nederland B.V.
