


Sisäkannen Ø150 läpivirtausaukko samankeskeisesti Lietetilan (D200 putken) kanssa.



Kattila-, varavoima- ja kompressorihuoneen hiekan- ja öljynerotin varustettuna automaattisella sulkijalaitteella.

9	LISÄVARUSTE: Kaapelin läpivienti, PVC, 1 kpl (sisältyy toimitukseen jos hälytin tilauksessa)			
8	LISÄVARUSTE: Öljytilan täyttymishälytín		(x)	<input type="checkbox"/>
7	Lietetila (D200 PE-HD putki)		Tilavuus n. 10 l	1
6	Muovirunko	PE-MD	Ø660/790 H=680 mm	1
5	Kytkenäyhde esim. kaatoaltaan kytkemiseksi	PE-HD	D75	1
4	Lähtöyhde	PE-HD	D110	1
3	Automaattinen sulkijalaite, joka sulkeutuessaan estää öljyn pääsyn viemäriverkostoon, materiaali: PE-HD			1
2	Sisäkansi D150 läpivirtausaukko lietetilan (D200 putken) kanssa samankeskeisesti	Rst	D595 mm	1
1	Valurautainen sadevesikansi Ø600 Kansiluokka A15 (1.5 tn)		LVI-koodi: 3322 070	1

Wavin no:	Piirustuksen sisältö: MiniPEK 0,3 Hiekan- ja öljynerotin	Piirustuslaji: ASIAKASKUVA
Suunn. MK/JS	Tark.	Hyv. TaP 08.08.16
Piir.no 02CB01cs	Sivu: 1 / 1	Päiväys: 08.08.16
Mittakaava:		

Kohta A:



**WAVIN**  
**Labko**

WAVIN-LABKO OY  
Visiokatu 1  
FIN-33720 Tampere  
puh. 020 1285200  
fax. 020 1285530  
www.wavin-labko.fi

Rakennus kohde:

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.